



SERTIFIKATAS

Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas Nr. 2268-CPR-464



Notifikuota įstaiga Nr. 2268

Šis sertifikatas išduotas žemiau nurodytam statybos produktui vadovaujantis Europos parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 (2011-03-29):

Išorinės įeinamosios vienos varčios plieninės atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys

(statybos produktas)

„Omega”

(tipas)

gaminamos

UAB „Asmodas”,

Dubysos g. 23, LT-91181 Klaipėda, Lietuva / įmonės kodas 241856270
(gamintojo pavadinimas, adresas, įmonės kodas)

gamybos vietoje

Skaidrioji g. 22-1, LT-96155 Gargždai, Lietuva
(gamybos vietos adresas)

Šis sertifikatas patvirtina, kad visos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo pagal 1 sistemą bei ZA priede apibrėžtos nuostatos, susijusios su produktu ir vidine gamybos kontrole, nurodytos standarte

EN 16034:2014 (taikomas kartu su EN 14351-1:2006+A2:2016)

yra taikomos.

Sertifikatas pirmą kartą išduotas **2024-07-01** ir galioja tol, kol galioja minėtas darnusis standartas ir kol gamybos sąlygos gamykloje ar vidinė gamybos kontrolė nebus žymiai pakeista.

Sertifikatas išduotas 2024-07-08

Laimutė Ditauskienė
Sertifikavimo įstaigos vadovė



UAB „Kiwa Inspecta“
Ukmergės g. 308,
LT-12110 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 2031395

lithuania@kiwa.com



Informacija apie šio sertifikato galiojimą skelbiama www.kiwa.lt

Nr. LA.03.013

Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato Nr. 2268-CPR-464 priedas



Eksploatacinės savybės:

| Produktas: atsparios ugniai ir sandarios dūmams išorinės vienos varčios plieninės durys „Omega“ | | | |
|--|---|--|-----------------|
| Esminės savybės | Standartų nuorodos į esmines savybes | Deklaruojama vertė | Pastabos |
| Atsparumas ugniai | LST EN 1634-1 LST EN 13501-2 | EW 30, EI ₁ 30, EI ₂ 30, E 30 ¹⁾ | klasė |
| Sandarumas dūmams | LST EN 1634-3 LST EN 13501-2 | S _{a4} ¹⁾ S ₂₀₀ ¹⁾ | klasė |
| Savaiminis užsidarymas | LST EN 1191 LST EN 16034 | 200000 ¹⁾ C5 ¹⁾ | ciklai klasė |

¹⁾ produktui, kuriam taikomas šis sertifikatas, taikymo sritį galima rasti klasifikavimo ataskaitoje Nr. 2024-06-28/1-CL-1 (2024.06.28) ir išplėstinio taikymo ataskaitoje Nr. 2024-06-28/1-CL-1 (2024-06-28).

Laimutė Ditauskienė
Sertifikavimo įstaigos vadovė
2024-07-08

