



# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS

**2268-CPR-262**

Notifikuota įstaiga Nr. 2268



Šis sertifikatas išduotas žemiau nurodytam statybos produktui vadovaujantis Europos parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 (2011-03-09):

## Išorinės įeinamosios atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys

(statybos produktas)

### Vienos varčios plieninės durys "DSA 6"

(tipas)

gaminamos

#### UAB "Asmodas",

Dubysos g. 23, LT 91181, Klaipėda, Lietuva / įmonės kodas: 241856270  
(gamintojo pavadinimas, adresas, įmonės kodas)

gamybos vietoje

Skaidrioji g. 22-1, LT 96155, Gargždai, Lietuva  
(gamybos vietos adresas)

Šis sertifikatas patvirtina, kad visos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo pagal 1 sistemą ZA priede apibrėžtos nuostatos, susijusios su produktu ir vidine gamybos kontrole nurodytos standarte

**EN 16034:2014** \*(taikomas kartu su EN 14351-1:2006+A2:2016\*)

yra taikomos.

Sertifikatas pirmą kartą išduotas **2019-08-06** ir galioja tol, kol galioja minėtas darnusis standartas ir kol gamybos sąlygos gamykloje ar vidinė gamybos kontrolė nebus žymiai pakeista.

Sertifikatas išduotas **2024-02-07**

Laimutė Ditauskienė  
Sertifikavimo įstaigos vadovė

\* - šis standartas perimtas Lietuvos nacionaliniu standartu.

UAB „Kiwa Inspecta“  
Ukmergės g. 308,  
LT-12110 Vilnius, Lietuva  
Tel. +370 5 2031395  
Fax.+ 370 5 2031396  
lithuania@kiwa.com  
[www.kiwa.lt](http://www.kiwa.lt)



Nr. LA.03.013

Informacija apie šio sertifikato galiojimą skelbiama [www.kiwa.lt](http://www.kiwa.lt)


**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO  
SERTIFIKATO 2268-CPR-262  
priedas**



Eksploatacinės savybės:

<b>Produktas:</b> atsparios ugniai ir sandarios dūmams išorinės vienos varčios durys „DSA 6“			
<b>Esminės savybės</b>	<b>Standartų nuorodos į esmines savybes</b>	<b>Deklaruojama vertė</b>	<b>Pastabos</b>
Atsparumas ugniai	LST EN 1634-1 LST EN 13501-2	E 60, EI <sub>2</sub> 60, EW 60 <sup>1)</sup>	klasė
Sandarumas dūmams	LST EN 1634-3 LST EN 13501-2	S <sub>a</sub> <sup>1)</sup> S <sub>200</sub> <sup>1)</sup>	klasė
Savaiminis užsidarymas	LST EN 1191 LST EN 16034	200 000 <sup>1)</sup> C5 <sup>1)</sup>	ciklai klasė

<sup>1)</sup> produktui, kuriam taikomas šis sertifikatas, taikymo sritį galima rasti išplėstojo taikymo ataskaitoje Nr. 04-400-18-03 (2019-02-20) klasifikavimo ataskaitoje Nr. 04-400-18-04 (2019-02-20).

Laimutė Ditauskienė   
Sertifikavimo įstaigos vadovė  
2024-02-07