



SERTIFIKATAS

EKSPLOATAINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS 2268-CPR-364

Notifikuota įstaiga Nr. 2268



Šis sertifikatas išduotas žemiau nurodytam statybos produktui vadovaujantis Europos parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 (2011-03-09):

Išorinės įeinamosios atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys

(statybos produktas)

Dviejų varčių plieninės durys "DSA6 MAX"

(tipas)

gaminamos

UAB "Asmodas",

Dubysos g. 23, LT 91181, Klaipėda, Lietuva / įmonės kodas: 241856270
(gamintojo pavadinimas, adresas, įmonės kodas)

gamybos vietoje

Skaidrioji g. 22-1, LT 96155, Gargždai, Lietuva
(gamybos vietos adresas)

Šis sertifikatas patvirtina, kad visos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo pagal 1 sistemą ZA priede apibrėžtos nuostatos, susijusios su produktu ir vidine gamybos kontrole nurodytos standarte

EN 16034:2014 *(taikomas kartu su EN 14351-1:2006+A2:2016*)

yra taikomos.

Sertifikatas pirmą kartą išduotas **2021-08-12** ir galioja tol, kol galioja minėtas darnusis standartas ir kol gamybos sąlygos gamykloje ar vidinė gamybos kontrolė nebus žymiai pakeista.

Sertifikatas išduotas **2024-02-07**

Laimutė Ditauskienė
Sertifikavimo įstaigos vadovė

* - šis standartas perimtas Lietuvos nacionaliniu standartu.

UAB „Kiwa Inspecta“
Ukmergės g. 308,
LT-12110 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 2031395
Fax. + 370 5 2031396
lithuania@kiwa.com
www.kiwa.lt



Informacija apie šio sertifikato galiojimą skelbiama www.kiwa.lt

Nr. LA 03.013


**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO
SERTIFIKATO 2268-CPR-364
priedas**



Eksploatacinės savybės:

Produktas: atsparios ugniai ir sandarios dūmams išorinės dviejų varčių durys „DSA6 MAX“			
Esminės savybės	Standartų nuorodos į esmines savybes	Deklaruojama vertė	Pastabos
Atsparumas ugniai	LST EN 1634-1 LST EN 13501-2	E 60, EI ₂ 60, EW 60 ¹⁾	klasė
Sandarumas dūmams	LST EN 1634-3 LST EN 13501-2	S _a ¹⁾ S ₂₀₀ ¹⁾	klasė
Savaiminis užsidarymas	LST EN 1191 LST EN 16034	200 000 ¹⁾ C5 ¹⁾	klasė

¹⁾ produktui, kuriam taikomas šis sertifikatas, taikymo sritį galima rasti išplėstojo taikymo ataskaitoje Nr. 04-644-21-01 (2021-08-11) klasifikavimo ataskaitoje Nr. 04-644-21-02 (2021-08-11).

Laimutė Ditauskienė 
Sertifikavimo įstaigos vadovė
2024-02-07